

高水管第662号  
平成29年9月25日

高槻市指定給水装置工事事業者 各位

高槻市水道事業  
管理者 吉里 泰雄  
( 公 印 省 略 )

水道用材料共通仕様書改訂に伴う材料仕様の変更について（通知）

平素は、高槻市水道事業にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、みだしのことについて平成29年4月1日に通知しておりましたとおり、平成29年10月1日より下記の水道用材料について材料仕様の変更を行うので再度通知します。

記

1 材料名

番号	材料名		備考
	新	旧	
①	鉄蓋（仕切弁等レジンコンクリート 柵用） レジンコンクリート柵（仕切弁等用） 調整リング（仕切弁鉄蓋レジンコン クリート柵用）	鉄蓋（仕切弁等コンクリート柵用） コンクリート柵（仕切弁等用） 調整リング（仕切弁鉄蓋コンクリ ート柵用）	施工例は別紙施行基準差替え分を参照 のこと
②	リフト型地下式消火栓	ボール型地下式消火栓	施工例は別紙施行基準差替え分を参照 のこと
③	ステンレスボルトナット	—	ダクタイル鋳鉄管の継手構造に関わら ず、管の接合に用いるボルトの材質をス テンレス製とする。 ただし、押ボルトなど技術的に優位性が 得られない箇所については、この限りで はない。

2 期日 平成29年10月1日 工事申込をするものから

ただし、発注工事については設計図書等に従うものとする。

3 登録材料 登録業者や該当する製品番号については、平成29年10月に高槻市水道部ホーム  
ページ内にて公開する水道用材料登録リストにてご確認をお願いします。

以上