

給水装置工事確認表 (指定業者用)

申込者氏名		設置場所	
受付番号		確認日	1回目 年 月 日
指定業者			2回目 年 月 日
確認種別及び確認項目		確認の内容	
		主任技術者 1回目 2回目	
屋 外 の 確 認	1. 分岐部オフセット	・ 正確に測定されているか	
	2. 水道メータ及び メータ用止水栓	・ メータは、逆付け、片寄りがなく、水平であるか	
		・ 検針、メータ取替えに支障はないか	
		・ 止水栓の操作に支障はないか	
		・ 逆止機能を有しているか	
	3. 埋設深さ	・ 所定の深さが確保されているか	
	4. 管延長	・ しゅん工図面と整合しているか	
5. 鉄蓋・樹類	・ 傾きがなく、設置基準に適合しているか		
配 管 の 確 認	1. 配管	・ 延長、給水用具の位置がしゅん工図面と整合しているか	
		・ 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直接連結されていないか	
		・ 配管の口径、経路、構造等が適切か	
		・ 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置がされているか	
		・ クロスコネクションはないか	
		・ 逆流防止の為に給水用具の設置、吐水口空間の確保等があるか	
	・ 給水管が適切に固定されているか		
2. 接合	・ 適切な接合であるか		
3. 管種	・ 性能基準適合品であるか		
給 水 用 具 の 確 認	1. 給水用具	・ 性能基準適合品であるか	
		・ 給水能力に応じた製品を使用しているか	
	2. 接合	・ 適切な接合であるか	
受水槽 (貯水槽)		・ 吐水口と越流面等との位置関係は適切か	
		・ 波浪防止及び警報装置が施されている	
		・ 緊急連絡先の標示が施されている	
		・ 水槽内の水が滞留しないか	
機能試験		・ 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、作動状態は適切か	
耐圧試験		・ 一定水圧 (MPa) で 分間以上その状態を保ち漏水及び抜け等はないか	
水質の確認		・ 臭気、味、色、濁りに異常がないか	
水道法施行規則第36条の6のトにより、水道法第25条の4第3項第三号の確認の方法及びその結果を上記のとおり報告します。			
給水装置工事主任技術者 氏 名 ㊞			
免状番号			

