

質 疑 応 答 回 答 書

工事名称：高槻市立三箇牧小学校ほか3校体育館空調設備設置工事

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	設計書各校 電気工事発 生材処分費 建築工事土 工事	設計書発生材処分費内の残土項目が、積込・ 運搬共機械と成っていますので重機棟は寄り 付けると思うのですが、土工事の根切は手掘 りと成ってます。根切りは機械手堀併用と考 えて宜しいでしょうか？	設計書の通り少量なので根切りは手掘り で見えています。
2	設計図M- 10	設計図に花壇撤去（側面復旧共）と記載され ていますが、撤去する花壇はC B t=100・H500 と考えて宜しいでしょうか？	よろしいです。