

## エネルギーセンター 施設維持管理状況（一般廃棄物焼却施設）

“－”は測定等当月対象外又は分析中の項目を示す。  
“<”は定量下限値未滿を示す。

令和3年

4月分

## 1. 可燃ごみ焼却量（令和3年 4月実績）

施設名			第二工場		第三工場
			1号炉	2号炉	
焼却量	炉毎	t/月	－	3817.26	4414.00
	合計	t/月	8231.26		

## 2. 運転データ(連続自動測定値)

施設名			第二工場		第三工場	維持管理 基準 <sup>注2)</sup>
			1号炉	2号炉		
燃烧温度	平均值 <sup>注1)</sup>	°C	－	953	1030	800°C 以上
集塵機入口 排ガス温度	平均值 <sup>注1)</sup>	°C	－	212	194	概ね200°C 以下
排ガス中CO濃度 (煙突前)	平均值 <sup>注1)</sup>	ppm	－	5	4	100ppm 以下
測定期間			停止中	4/1～4/23	4/1～4/30	

注1) 日平均値の月間平均値

注2) 廃棄物処理法施行規則第四条の五第一項

## 3. 排ガス中のばい煙測定結果(手分析値)

【測定頻度:6ヶ月に1回以上】

施設名		第二工場		第三工場	自主 管理値
		1号炉	2号炉		
硫黄酸化物	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	20(第二) 10(第三)
窒素酸化物	ppm	39	36	47	80(第二) 50(第三)
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	<0.003	<0.004	<0.002	0.02(第二) 0.01(第三)
塩化水素	ppm	0.30	<0.2	<0.2	20(第二) 10(第三)
測定位置		煙突入口	煙突入口	煙突入口	
測定日		3/1	1/8	3/8	
報告日(測定結果の得られた日)		3/17	2/1	3/22	

※測定値はすべてO<sub>2</sub> 12%換算値

## 4. 排ガス中のダイオキシン類測定結果(手分析値)

【測定頻度:年1回】

施設名		第二工場		第三工場	排出 基準
		1号炉	2号炉		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup>	0.018	0.014	0.0014	1(第二) 0.1(第三)
測定位置		煙突入口	煙突入口	煙突入口	
測定日		2020/7/6	2020/6/19	2020/4/27	
報告日		2020/8/3	2020/7/7	2020/5/20	

※測定値はすべてO<sub>2</sub> 12%換算値

## 5. ばいじん除去を行った月日

施設名		第二工場		第三工場
		1号炉	2号炉	
冷却設備	ボイラー	スートブロワを運転中毎日実施		スートブロワを運転中毎日実施
排ガス処理設備	電気集塵機(第二) ろ過式集じん装置(第三)	槌打方式で自動除去		パルスジェット方式で自動除去
	湿式洗浄装置	補修整備時に状況に応じて実施		補修整備時に状況に応じて実施

## エネルギーセンター 施設維持管理状況(一般廃棄物最終処分場)

“-”は測定等当月対象外又は分析中の項目を示す。  
“<”は定量下限値未満を示す

令和3年

4月分

## 1. 埋立量

		廃棄物の種類
		焼却灰・不燃物
埋立量	t/月	166.15

(令和3年 4月実績)

## 2. 施設の点検結果

		点検対象施設				
		擁壁等	遮水工	集排水管	原水槽	浸出液処理施設
点検日		4/16	3/22	4/1~4/30 (土日祝除く)	4/1~4/30 (土日祝除く)	4/1~4/30 (土日祝除く)
点検方法		目視	地下水質 モニタリング	浸出水量 の確認	目視	目視
点検結果(異常の有無)		無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日とその内容	措置を講じた月日 内容					
		無	無	無	無	無

## 3. 水質検査結果

【測定頻度:月1回(但し、ダイオキシン類については年1回)】

		地下水				放流水	
		観測井 A	観測井 B	観測井 C	観測井 D	浸出液 処理施設 処理水	排出 基準 注1)
採水場所		最終処分場内			最終処分場 隣接地	処理施設 出口	
電気伝導率	mS/m	41	37	48	51		
塩化物イオン濃度	mg/L	34	19	8.9	47		
水素イオン濃度(pH)	-					8.0 (19.0°C)	5~9
生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/L					1	600
化学的酸素要求量(COD)	mg/L					1	
浮遊物質(SS)	mg/L					<1	600
窒素含有量(T-N)	mg/L					6.6	240
採水日		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
報告日(検査結果の得られた日)		3/22	3/22	3/22	3/22	3/22	
ダイオキシン類濃度	pg-TEQ/L	0.057	0.057	0.057	0.058	0.23	10
採水日		2020/6/4	2020/6/4	2020/6/4	2020/6/4	2020/6/4	
報告日(検査結果の得られた日)		2020/7/1	2020/7/1	2020/7/1	2020/7/1	2020/7/1	
異常の有無		無	無	無	無	無	
環境保全上必要な措置を講じた日とその内容等	措置を講じた月日 内容等						
		無	無	無	無	無	

注1)高槻市下水道条例に基づく下水排除基準

## 4. 残余の埋立容量

【年1回更新】

残余の埋立容量	m <sup>3</sup>	43,360	令和3年 3月末時点
進捗率(埋立率)	%	81	