

(令和5年4月1日 時点)

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

(高槻市指定 耐震診断義務対象建築物)

耐震診断結果の総括表

【単位:棟】

路線名称		構造耐力上主要な部分の 地震に対する安全性 ※			未報告	計
		I	II	III		
①	国道170号線	0	0	0	1	1
②	府道79号線	1	2	0	0	3
③	大阪高槻線	1	0	1	0	2
計		2	2	1	1	6

I. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

II. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

III. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。