

## クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査結果

採水場所	大冠浄水場	樫田浄水場	川久保浄水場
検査試料	原水	原水	原水
採水日時	令和4年10月31日 10:00	令和4年10月31日 11:08	令和4年10月31日 11:57
水温 (°C)	18.3	10.7	11.7
気温 (°C)	16.2	15.7	14.3
天候	(前日)	晴	晴
	(当日)	晴	晴
検査結果	陰性	陰性	陰性

検査機関：株式会社 東邦微生物病研究所

検査方法：平成26年3月31日健水発第0330006号厚生労働省健康局水道課長通知

「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」に準拠