

PFOS及びPFOA測定結果

令和3年度以降	暫定目標値 0.00005 mg/L以下（合算）			
地点	大冠浄水場系統	企業団水系統	樫田浄水場系統	川久保浄水場系統
場所	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
令和5年7月4日	0.000019	0.000010	0.000005未満	0.000005未満
令和4年7月12日	0.000019	0.000010	0.000005未満	0.000005未満
令和3年7月5日	0.000022	0.000011	0.000005未満	0.000005未満

令和2年度	原水	浄水場出口	給水栓
大冠浄水場系統	0.000021	0.000022	0.000023
企業団系統		0.000011	0.000011
樫田浄水場系統	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
川久保浄水場系統	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満

（採水日）

- 令和2年9月14日 ： 大冠浄水場系統、企業団水系統
- 令和2年8月11日 ： 樫田浄水場系統、川久保浄水場系統