

事前調査結果の詳細票 (1 枚目/ 10 枚中)

| 建築物等が設置された着工年月日 | | 〇〇年 〇〇月 〇〇日 | 階 | - | 部屋名称 | 外壁、屋上 (部屋番号 1) | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|--|--|---|---|-------------|----|-------------------|--------------------|------|
| 部位 | ① 設計図書 (改修時の設計図書も含む)、目視による調査 | | | | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 | | | | ③ 石綿の使用の状況 | | 資料番号 |
| | 建材名、製品名等 | 備考 | 調査の方法 | 石綿含有 | サンプリング | 石綿含有 | 石綿の種類 (含有率) | 備考 | 特定建築材料の種類 (材料レベル) | 使用面積 | |
| 屋上 | アスファルト防水シート | 改修：無し | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input checked="" type="checkbox"/> 目視 (A) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 <input checked="" type="checkbox"/> みなし | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | 石綿含有成形板等 (レベル 3) | 200 m ² | 1-1 |
| 外壁 | 仕上塗材 | 改修：無し | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input checked="" type="checkbox"/> 目視 (A) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | 石綿含有仕上塗材 (レベル 3) | 570 m ² | 1-2 |
| 外壁 | 下地調整材 | 改修：無し | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input checked="" type="checkbox"/> 目視 (A) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | 石綿含有成形板等 (レベル 3) | 570 m ² | 1-3 |
| | | 改修： | <input type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類：) <input type="checkbox"/> 目視 () | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | (レベル) | m ² | |
| | | 改修： | <input type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類：) <input type="checkbox"/> 目視 () | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | (レベル) | m ² | |
| | | 改修： | <input type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類：) <input type="checkbox"/> 目視 () | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | (レベル) | m ² | |

- 1 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有の状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
- 2 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。a 石綿含有建材データベース (国土交通省・経済産業省)、b メーカーの証明書・ホームページ、c JATI 協会無石綿情報、d その他 (具体的に根拠資料を記載)、e 設計図書等無し
- 3 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。A 外観、B 商品名の印字、C JIS 番号 D その他 (具体的に内容を記載)
- 4 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
- 5 事前調査結果の詳細票は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。

事前調査結果の詳細票 (2 枚目/ 10 枚中)

| 建築物等が設置された着工年月日 | | 〇〇年 〇〇月 〇〇日 | | 階 | 2 | 部屋名称 | 総務課事務室 (部屋番号 2) | | | | |
|-----------------|------------------------------|----------------|--|--|---|---|-------------------|----|----------------------|--------------------|------|
| 部位 | ① 設計図書 (改修時の設計図書も含む)、目視による調査 | | | | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 | | | | ③ 石綿の使用の状況 | | 資料番号 |
| | 建材名、製品名等 | 備考 | 調査の方法 | 石綿含有 | サンプリング | 石綿含有 | 石綿の種類 (含有率) | 備考 | 特定建築材料の種類 (材料レベル) | 使用面積 | |
| 床 | ビニル床タイル | 改修： 無し | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input checked="" type="checkbox"/> 目視 (A) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | (%) | | (レベル) | m ² | 1-4 |
| 壁 | コンクリート | 改修： 無し | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input checked="" type="checkbox"/> 目視 (A) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | (レベル) | m ² | |
| 壁 | 鉄骨柱 | 改修： 無し | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input checked="" type="checkbox"/> 目視 (A) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | (レベル) | m ² | |
| 壁 | 化粧板 | 改修： 無し | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input checked="" type="checkbox"/> 目視 (A) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 <input checked="" type="checkbox"/> みなし | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | 石綿含有成形板等 (レベル 3) | 240 m ² | |
| 天井 | 吹付材 | 改修： 無し | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input checked="" type="checkbox"/> 目視 (A) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | アモサイト (10 %) | | 吹付け石綿 (レベル 1) | 100 m ² | 1-5 |
| 天井 | 天井板 (石膏ボード) | 改修： 平成 19 年 | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書等 (根拠資料の種類： d 設計図書) <input type="checkbox"/> 目視 () | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> みなし | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (%) | | (レベル) | m ² | |

1 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有の状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
 2 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。a 石綿含有建材データベース (国土交通省・経済産業省)、b メーカーの証明書・ホームページ、c JATI 協会無石綿情報、d その他 (具体的に根拠資料を記載)、e 設計図書等無し
 3 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。A 外観、B 商品名の印字、C JIS 番号 D その他 (具体的に内容を記載)
 4 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
 5 事前調査結果の詳細票は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。