

質 疑 応 答 回 答 書

名称： 高槻市立安岡寺小学校ほか2校体育館空調設備設置工事

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	設計書各校 電気工事 発生材処分 費 建築工事土 工事	設計書発生材処分費内の残土項目が積込・運搬共機械と記載ですので重機などは寄り付けると思うのですが、土工事の根切は手掘りと記載があります。根切りは機械手掘併用と考えてよろしいでしょうか。	設計書の通り少量なので根切りは手掘りで見えています。
2	図M-5	設計図M-5の植栽撤去図の撤去する花壇は、周囲CB100・1段積み内に盛り土と考えてよろしいでしょうか。	CB100・2段積みです。
		施工事例がある場所を入札前に見せていただけませんか。	同様の方法で設置した事例はございません。