

事前調査の結果及び建築物等の特定粉じん排出等作業に関するお知らせ

大気汚染防止法第 18 条の 15 第5項、石綿障害予防規則第3条及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿暴露防止に関する技術上の指針の規定により、当該建築物等の特定建築材料の有無を調査した結果を以下のとおり、お知らせします。大気汚染防止法施行規則第 16 条の4第2号、大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第 16 条の 6 の規定により、建築物等の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称	〇〇〇〇解体工事		
提出先 届出年月日 受理番号	— ※飛散性レベル1、2の石綿除去等 法や条例に基づく届出が必要な場合のみ記入	発注者又は自主施工者の 氏名及び住所	〇〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 〇〇市〇〇△△1丁目5-3
		元請業者の氏名及び住所	△△建設株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 △△市〇〇△△3丁目2-1
調査終了年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日	元請業者又は自主施工者の 現場責任者の氏名及び連絡場所	△△建設株式会社 □□ □□ ××-××××-××××
解体等工事期間	令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日		
石綿除去(特定粉じん 排出)作業等の期間	令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日	下請負人の氏名及び住所	★★株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 ××-××××-××××
調査結果 (石綿使用箇所・種類)	外壁・仕上塗材 、 屋根・屋根用化粧スレート 1階 床・クッションフロア	下請負人の現場責任者の 氏名及び連絡場所	★★株式会社 □□ □□ ××-××××-××××
処理方法	除去	石綿作業主任者の氏名	△△建設株式会社 大阪 太郎
調査箇所	建築物全体(1階～3階)	事前調査・試料採取を実施した者の 氏名、住所、登録番号	特定建築物石綿含有建材調査者(〇〇〇〇) △△建設株式会社 □□ □□ △△市〇〇△△3丁目2-1
調査方法	書面調査、現地調査、分析調査		
特定粉じん排出等作業 の工程	(共通)4 面に建物高さ以上の防塵幕を設置 仕上塗材:剥離剤の塗布→かき落とし→飛散防止剤散布 屋根用化粧スレート・クッションフロア:散水により湿潤化 →原形取外し	分析を実施した者の 氏名、住所、登録番号	特定建築物石綿含有建材調査者(〇〇〇〇) △△建設株式会社 □□ □□ △△市〇〇△△3丁目2-1
石綿の飛散防止対策	防塵幕を設置、建材の湿潤化、原形取外し	大気中石綿濃度測定計画	
使用する資材及び その種類	剥離剤、噴霧器、ケレン、パール	石綿含有なしの判断根拠 及びその他事項 【石綿含有なしの判断根拠】 ① 設計図面 ② 材料の製造年月日 ③ 分析 ④ 材料製造者による証明 ※目視以外で判断した建築材料	軒天 ケイ酸カルシウム板③ 1～3階 石膏ボード② 1～3階 スレートボード②