

空気及び酸素ボンベ仕様書

高槻市

第1 総則

1 目的

この仕様書は、高槻市（以下、「発注者」という。）が購入する空気及び酸素ボンベの仕様について必要な事項を定める。

2 保証

検収後であっても、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、その不適合を知ったときから1年以内は、発注者は当該物品について無償にて直ちに取替え又は補修等を受注者に請求できるものとする。

ただし、メーカーの公表する保証期間が上記期間以上の場合は、その期間内は取替え等の対応をすること。

第2 仕様

1 品名及び数量

(1) 空気ボンベA	ブルネッカー530CⅢG (エア・ウォーター防災製)	15本
(2) 空気ボンベB	ブルネッカー730CⅢG (エア・ウォーター防災製)	3本
(3) 空気ボンベC	ブルネッカー930CⅡAG (エア・ウォーター防災製)	2本
(4) 酸素ボンベ	オキシゼム用2415C (エア・ウォーター防災製)	8本

2 規格

(1) 空気ボンベ

- ア カーボン繊維製FRP+アルミニウム合金製
- イ 充填圧力29.4MPa
- ウ 内容積：空気ボンベA 4.7ℓ(530CⅢG)
空気ボンベB 6.8ℓ(730CⅢG)
空気ボンベC 9.0ℓ(930CⅡAG)
- エ 保護カバー上下付き
- オ 高圧ガス容器所有者登録番号「M019」打刻
- カ 外付け型圧力指示計付き

(2) 酸素ボンベ

- ア カーボン繊維製FRP+アルミニウム合金製
- イ 充填圧力14.7MPa
- ウ 内容量2.4ℓ
- エ 高圧ガス容器所有者登録番号「M019」打刻
- オ 外付け型圧力指示計付き

3 付属品（1本あたり）

（1）空気ボンベ

ア バルブキャップ（金属製ねじ式） 1 個

イ ボンベ貼付用反射シール（別図参照） 1 枚

（2）酸素ボンベ

オキシゼム用 2 4 1 5 C 容器取付キット 1 個

第3 納期等

1 納期

令和7年12月26日

納品日については、発注者と受注者で協議し決定する。

2 納入場所

高槻市桃園町4番30号 高槻市消防本部

3 その他

この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じたときは発注者と協議するものとし、
受注者の一方的解釈によってはならない。

別図



丸ゴシック

丸ポップ

※下地は黄色反射、字色はうす青。（20cm×7cm）