

高槻市立古曽部防災公園体育館照明設備LED改修の質問回答

質問		回答
1	新設予定の各アリーナの照明器具: HXR205-400N-W-B-LIが既設オートリフターに取り付け可能か不明です。各アリーナのオートリフターの型番をお教え下さい。	既設オートリフターの流用は行わないため、業者において撤去してください。