

質 疑 応 答 回 答 書

名称：高槻城公園北エリア（一期）整備工事（電気設備）

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	E-12	既設のキュービクルのメーカーを教えてください。	株式会社因幡電機製作所となっております。
2	E-26 金抜き設 計書P3 8	関西電力柱移設費用及び通信線移設工事を依頼します、関西電力送配電株式会社と株式会社オプテージの連絡先と担当者名を教えてください。	関西電力送配電株式会社 ご連絡先：0800-777-3081 株式会社オプテージ ご担当者様：安藤様 ご連絡先：050-7101-1281
3	E-5	変圧器が基準改定を行います。原設計では旧基準で積算されていると思われませんが、本案件は新基準での対応となり、価格が大幅に上昇します。設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	新基準トップランナーの変圧器で積算しておりますので、設計変更の対象とはなりません。