

大冠浄水場 水道用次亜塩素酸ナトリウム購入仕様書

1. 品質 本仕様書に基づき購入する水道用次亜塩素酸ナトリウムは、JWWA K 120 : 2008-2 の品質一級で下表に適合する製品とする。

項目	規格
外観	無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体
有効塩素	12.0%以上
比重 (20℃)	1.16 以下
遊離アルカリ	2%以下
塩化ナトリウム	4.0%以下
臭素酸	50 mg/kg 以下
塩素酸	4,000 mg/kg 以下

2. 提出書類

- (1) 初回納入前：(社)日本水道協会の認証登録証の写し、又は「水道施設の技術的基準を定める省令」第1条第16号別表第1に適合することを証明する公的機関等の分析結果書
- (2) 初回納入時：製品の生産から納入までの工程表及び製品輸送路図
- (3) 納入毎：表に示す項目の分析結果

3. 品質試験 JWWA K 120 : 2008-2 に示す分析方法に基づき行うものとする。

4. 年間発注予定量 約 264,000kg ※状況により変動する可能性がある

5. 納入数量 浄水場からの発注量に応じて、指定する日に納入すること。

(1回の発注量は約 4,000～6,000kg)

6. 納入場所 高槻市西冠三丁目 4 7 -1 大冠浄水場

7. 輸送経路 薬品の輸送のため、住宅地など住宅や人が密集した道路を経路にしない様配慮すること。

8. 納入期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

9. 納入方法 納入時には本市係員の指示に従い、納入用配管内に薬品が残留しない方法をとること。なお、薬品タンクの容量は 5m³ 2 基である。

10. その他 本仕様書に疑義のある場合及び定めのない事項については、その都度協議する。

— 空 白 —