

各室スペック表

	部屋名	最大利用人数	使用頻度	利用時間	大型事務機器等の負荷	空調設備		
						空調	温湿度条件	
							冷房	暖房
1階	風除室	—	休館日以外	10時～17時	—	—	—	—
	玄関ホール ＜情報学習コーナー＞、＜ロッカーコーナー＞含む	82	休館日以外	10時～17時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	授乳室	1	休館日以外	10時～17時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	観光情報コーナー	19	休館日以外	10時～17時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	観光情報コーナー	—	随時	随時	—	—	—	—
	焼成室	—	随時	随時	—	—	—	—
	倉庫（1）～（3）	—	随時	随時	—	—	—	—
	体験学習室	55	休館日以外	10時～17時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	スタッフルーム	8	休館日以外	10時～17時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	資料整理室	—	—	—	—	—	—	—
	研究室	11	休館日以外	8時30分～18時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	資料室	3	休館日以外	8時30分～18時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	更衣室（男女）	—	随時	随時	—	—	—	—
	湯沸室	—	随時	随時	—	—	—	—
	職員便所（男女）	—	随時	随時	—	—	—	—
	清掃員室	—	休館日以外	7時～17時	—	—	—	—
	廊下（1）	5	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	事務室	20	休館日以外	8時30分～18時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	特別収蔵庫	6	毎日	24時間	—	○	22℃±1℃/55%±5% ※二重壁内は22℃ 成行	
	同前室	—	—	—	—	—	—	—
	廊下（2）	10	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	荷解スペース	—	—	—	—	—	—	—
	展示準備室	4	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	消火ポンプ室	—	随時	随時	—	—	—	—
	トラックヤード	10	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	窒素ガスボンベ室	—	随時	随時	—	—	—	—
常設展示室	120	休館日以外	9時30分～17時	—	○	26℃/50%（湿度は目標値）	22℃/50%（湿度は目標値）	
企画展示室	30	休館日以外	9時30分～17時	—	○	26℃/50%（湿度は目標値）	22℃/50%（湿度は目標値）	
倉庫（4）	—	随時	随時	—	—	—	—	
2階	ホール・廊下	16	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	映像研修室	130	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	倉庫（5）	—	随時	随時	—	—	—	—
	椅子収納スペース	—	随時	随時	—	—	—	—
	研修室（1）（2）	30	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	機械室	—	随時	随時	—	—	—	—
	掃除具入れ（SK）	—	随時	随時	—	—	—	—
共通	一般便所（男女）	—	随時	随時	—	—	—	—
	1階一般便所アプローチ通路部分	—	随時	随時	—	—	—	—
	多目的便所	—	随時	随時	—	—	—	—
	収蔵庫（1）	15	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	収蔵庫（2）	15	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	収蔵庫（3）	5	随時	随時	—	○	26℃ 成行	22℃ 成行
	階段室	—	随時	随時	—	—	—	—
	メイン階段	—	随時	随時	—	—	—	—
	収蔵庫階段	—	随時	随時	—	—	—	—
荷解スペース階段	—	随時	随時	—	—	—	—	