

質疑応答回答書

名称：令和8年度高槻市立芸術文化劇場北館受変電設備改修工事

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	E-7	既設変圧器 メーカー名・型式・参考型番 ご教授お願いいたします。	下記となっています。 既設メーカー：ダイヘン 既設型式：DMT-FA 参考型番：単相MRI-CR5・三相MRI-YDCR5