

質疑応答回答書

名称：高槻市立北大冠小学校体育館改修工事

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	A-9	葡萄棚、大引・根太補強製作金物 厚み6mmと考えましたが、宜しいでしょうか。	良いです。
2	A-9 A-12	葡萄棚A-9図面で吊ボルトφ22既存のままとなっています、A-12の図面でぶどう棚、吊ボルト移設を示すと記載されていますが、移設があるのでしょうか。	移設はありません。