

質疑応答回答書

名称：令和8年度公共下水道施設改築工事（第1工区）

No.	図面番号	質疑事項	回答
1		各場所ごとの、既設盤、既設設備のメーカー・品番等の分かる情報をご教授お願い致します。	<p>①津之江取口</p> <ul style="list-style-type: none">・除塵機操作盤：日立西サービスエンジニアリング（屋内自立形）・流入ゲート操作盤：日立西サービスエンジニアリング（屋内自立形）・分電盤：日立西サービスエンジニアリング（屋内壁掛型）・引込開閉器盤：日立西サービスエンジニアリング（屋外壁掛型） <p>②新川樋門（北）</p> <ul style="list-style-type: none">・引込開閉器盤：森鉄工（屋外壁掛型）・ゲート操作盤：森鉄工（屋外スタンド型） <p>③土室ゲート</p> <ul style="list-style-type: none">・引込開閉器盤：斉藤鐵工所（屋外壁掛型）・ゲート操作盤：斉藤鐵工所（屋外スタンド型） <p>④土室川分水路ゲート</p> <ul style="list-style-type: none">・引込開閉器盤：吉岡・大弘共同企業体（屋外壁掛型）・ゲート操作盤：吉岡・大弘共同企業体（屋外自立型）