

質 疑 応 答 回 答 書

名称： 日吉台五番町地区口径300mm配水管耐震化工事

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	設計書 第3号内訳書の2 (第29号表)	弁室築造工(人力据付) VP使用に準用されている歩掛をご教示願います。	VPに関する材料費のみ計上しています。
2	設計書 第6号内訳書の1 (第38、39号表)	分水栓建込工 配管呼び径Φ20、25 本管呼び径铸铁管Φ300において電動式穿孔機の使用は想定されていますでしょうか？ご教示願います。	令和7年度改訂版水道事業実務必携、令和8年3月2日付国水水第410号及び令和8年5月12日付国水水第34号「令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表について(通知)」に基づき、積算しています。
3	設計書 第6号内訳書の1 (第44、45号表)	ポリ管保護工 保温チューブ込み Φ20、25に準用されている歩掛をご教示願います。	設計図書及び現場条件を踏まえ、入札参加者において適切にご判断ください。
4	設計書 第10号内訳書の2	付帯工事のうち、軽量金属支保工・Aの矢板賃料が1式計上されていますが、想定されている使用日数、日当り施工量、使用回数をご教示願います。	設計図書及び現場条件を踏まえ、入札参加者において適切にご判断ください。