

各 位

現 場 説 明 書 (入 札 等 説 明 書)

本工事について、ご注意いただきたいことは次のとおりです。

工 事 名	大冠浄水場取水 1 3 号ポンプ更新工事
(1) 施行上の注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 高槻市水道部発注工事共通仕様書(案)および高槻市水道部発注工事施工管理基準(案)を遵守すること。2. 特記仕様書を遵守すること。3. 当該施設は稼働中であるので注意をすること。4. 機器電源等の入り切りは担当者に確認のうえ行うこと。5. 設備停止期間が最小限になるよう施工計画を入念に行い、水運用に極力影響がないようにすること。6. 建設廃棄物は、建設リサイクル法に基づき、産業廃棄物として適正に処理すること。7. 建設業退職金共済制度の利用について、下請業者を含めて加入の確認と指導をすること。
(2) 見積上の注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 積算は、「令和 8 年度版国土交通省土木工事標準積算基準書」及び「令和 8 年度版さく井・改修工事標準歩掛資料」等を適用している。2. 労務単価は、「令和 8 年 3 月公表単価」等を適用している。3. 物価資料は、「令和 8 年 4 月」を適用している。4. 工種区分は「揚排水ポンプ設備」に準拠している。5. 本工事は、週休 2 日工事の発注方式を「完全週休 2 日工事」として、高槻市週休 2 日工事実施要領に基づき積算施工するものとする。6. 工期は雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日等には日曜日、祝日および作業期間内の全土曜日を含んでいる。7. 次亜塩素酸ナトリウム(12%)は、受注者から支給する。8. 埋没物の浚渫作業の際の埋没長は、10mを想定している。
(3) その他必要注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 作業時間は、原則として 9:00 から 17:00 とする。2. 喫煙は、場内で所定の場所を設けて行うこと。3. 住宅が隣接するため、材料・機器等の搬入出は十分に注意すること。4. 本市の環境方針に基づき、環境への負担の低減及び環境への配慮の推進の取組について協力するように努めること。