令和8年度 PFOS及びPFOA検査結果報告

単位：ng/L

		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月20日	5月11日	6月1日	7月13日	8月3日	9月7日	10月5日					
大冠浄水場系統		25	−	−	24	−	−	23					
企業団水系統	淀の原	6	−	−	10	−	−	7					
	清水受水場	−	8	−	−	13	−	−					
	奈佐原受水場	−	−	10	−	−	12	−					
樫田浄水場系統		−	−	<5	−	−	<5	−					
川久保浄水場系統		−	<5	−	−	<5	−	−					

報告下限値

PFOS及びPFOA値の合計値　　5ng/L