PFOS及びPFOA検査結果報告

令和8年10月分

単位：ng/L

	採水日	PFOS+PFOA
１号井	10月13日	9
３号井	10月13日	17
４号井	10月13日	22
５号井	10月13日	34
６号井	10月13日	26
７号井	10月13日	17
８号井	10月13日	35
１１号井	10月13日	32
１３号井	10月13日	30
１５号井	10月13日	29
１６号井	10月13日	21
１８号井	10月2日	37
１９号井	10月9日	14
２０号井	10月13日	17

報告下限値

PFOS及びPFOA値の合計値　　5ng/L