堤コミュニティセンター照明リスト

記号	場所・室名	名称・LED照明機器	摘要・参考型番	W	lm	lm/W	数量	単位	備考
Q13	外　屋外	防雨型ブラケット	LDF5N-H-GX53+LBR-GX53-CIPL-BS	4.5	510	113.3	2	台	
X1	外　屋外　門柱上部	LED直管ランプ10形 代替	LDG10T・N・4/6V2	4.4	600	136.4	1	台	ランプ交換
X2	外　屋外　敷地入口電柱上部	街路灯HID代替 E39	LDTS33N-G-E39/C-BS+PSU-38-	33.3	6000	180.2	1	台	
O21	外　屋外	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	7	1000	142.9	3	台	
-	外　屋外　外壁北面西側	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
X3西	外　屋外　外壁南面	街路灯HID代替 E39	LDTS33N-G-E39/C-BS+PSU-38-	33.3	6000	180.2	2	台	
X3東	外　屋外　外壁南面	街路灯HID代替 E39	LDTS33N-G-E39/C-BS+PSU-38-	33.3	6000	180.2	2	台	
-	外　屋外　外壁西面(南西角)	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
A42	1F　印刷室	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	1	台	
A42	1F　応接室	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	2	台	
A42	1F　事務室	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	6	台	
A41	1F　湯沸室	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	1	台	
C24	1F　玄関・下足室	LED済	LED済	-	-	-	5	台	対象外
P20	1F　玄関・下足室	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
I41	1F　玄関・下足室	誘導灯 B級BH形 片面 天井直付形	KSH401511EL+S1-2091S+MOYU-	2.6	-	-	1	台	
N18	1F　玄関	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	DL11N8-15W7BW-D	9.8	1100	112.2	6	台	
X5	1F　倉庫　事務室横	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	2	台	
C24	1F　談話コーナー	LED済	LED済	-	-	-	10	台	対象外
P20	1F　談話コーナー	LED済	LED済	-	-	-	2	台	対象外
B43	1F　大集会室	LED済	LED済	-	-	-	11	台	対象外
-	1F　大集会室舞台灯	LED済	LED済	-	-	-	4	台	対象外
L85	1F　大集会室	LEDユニバーサルダウンライト	UV11N8-10L3W-D+AE44898E	10	1100	110.0	3	台	
X6	1F　大集会室	LEDスポットライト	LEDS-15112W-LS1	13.7	1285	93.8	4	台	
X7	1F　大集会室	LEDスポットライト	LEDS-15112W-LS1	13.7	1285	93.8	3	台	
A21L	1F　便所　廊下	LED済	LED済	-	-	-	2	台	対象外
A22L	1F　便所　多目的	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
A41L	1F　便所　女子	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
A41L	便所　男子	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
E21	1F　便所　男子	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	7	1000	142.9	1	台	
E41	1F　便所　女子	防雨型ブラケット 40形	NNFW41800CLE9	19.9	2210	111.1	1	台	
M18	1F　和室	LEDダウンライト	DL11N8-10W7BW-D+AE44898E	9.8	1100	112.2	6	台	
F54	1F　和室	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-90N-UKLXSQ60-D	58.2	9000	154.6	2	台	
A42L	1F　図書スペース	LED済	LED済	-	-	-	3	台	対象外
-	1F　会議スペース	LED済	LED済	-	-	-	2	台	対象外
-	1F　EV前	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
X8	1F　倉庫　建物南端	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	2	台	
K11	1F　廊下	誘導灯 C級 片面 壁直付	KSH101511EL+S2-1091W+MOYU-	1.2	-	-	1	台	
A22L	1F　廊下　和室前・大集会室前	LED済	LED済	-	-	-	2	台	対象外
A22b	1F　廊下　EV前・トイレ前	LED済	LED済	-	-	-	2	台	対象外
I21L	1F　廊下　図書スペース前	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
A21b	1F　階段前　建物南端	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
I21L	1F　階段前　建物南端	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
A42	2F　調理実習室	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	4	台	
A42b	2F　調理実習室	LED済	LED済	-	-	-	2	台	対象外
A41	2F　湯沸室	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	1	台	
A42b	2F　階段	LED済	LED済	-	-	-	2	台	対象外
F54	2F　和室	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-90N-UKLXSQ60-D	58.2	9000	154.6	2	台	
G20	2F　和室	LED済	LED済	-	-	-	3	台	対象外
M18	2F　和室	LEDダウンライト	DL11N8-10W7BW-D+AE44898E	9.8	1100	112.2	9	台	
A42	2F　会議室1	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX3-190-51N-CL40W	26.7	5100	191.0	4	台	
A42b	2F　会議室1	LED済	LED済	-	-	-	2	台	対象外
A41	2F　倉庫　会議室1付属	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	1	台	
E41	2F　便所　女子	防雨型ブラケット 40形	NNFW41800CLE9	19.9	2210	111.1	1	台	
A41	2F　便所　女子	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	1	台	
A41	2F　便所　男子	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	13.6	2500	183.8	1	台	
E21	2F　便所　男子	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	7	1000	142.9	1	台	
A21	2F　便所前通路	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	LX3-170-10N-CL20	6.1	1000	163.9	1	台	
A21b	2F　便所前通路	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
A22	2F　廊下　和室横階段前	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	12.6	2000	158.7	1	台	
A22b	2F　廊下	LED済	LED済	-	-	-	3	台	対象外
J41	2F　廊下　和室横階段前	誘導灯 B級BH形 両面	KSH401621EL+S1-2091SR+S1-2091L+MOYU-03C12B	4.2	-	-	1	台	
I11	2F　廊下　会議室2前	誘導灯 C級 片面 壁直付	KSH101511EL+S2-1091W+MOYU-	1.2	-	-	1	台	
Y1	2F　廊下　会議室3前	誘導灯 B級BL形 片面+表示板+RP	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-	1.9	-	-	1	台	
X9	2F　会議室2	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm	LX3-190-50N-KK40-W250	26.7	5000	187.3	8	台	
-	2F　会議室2	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
-	2F　会議室3	LED済	LED済	-	-	-	6	台	対象外
-	2F　会議室3	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
-	2F　廊下　EV前	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外
A21b	2F　廊下	LED済	LED済	-	-	-	3	台	対象外
I21	2F　廊下　建物南端	誘導灯 B級BL形 片面+表示板+RP	KSH201511EL+S1-2091S+MOYU-	1.9	-	-	1	台	
X10	2F　階段　建物南端	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-20N-TR20	12.6	2000	158.7	1	台	
A42b	2F　階段　建物南端	LED済	LED済	-	-	-	1	台	対象外